塩化物溶融塩高速炉の フィージビリティー研究(III)

(3) 臨界解析

*田原 義壽^{1,2}、千葉 敏^{1,3} ¹東工大、²NAIS、³NAT

目的と解析の条件および手法

目的:

現行設計の700MWt炉心および、より小型の50MWt炉心について原子炉 出力、炉心寸法、出力密度およびTRU臨界濃度の関係を明かにする。

解析条件:

- (a) 溶融燃料塩の組成: $35NaCl + 35CaCl_2 + (30 x)UCl_3 + xTRUCl_3$, $x: TRUmol 数, 0 \le x \le 30 mol\%$
- (b) 使用済燃料組成:

PWRのU02燃料(3.9 wt%)、取出燃焼度45GWD/t、冷却10年時点⁽¹⁾

解析手法:

連続エネルギーモンテカルロコードSERPENT 2 (Finland VTT)⁽²⁾ 核データライブラリ(米国のENDF/B-VIII.0)⁽³⁾

(1) Y. Ando, H. Takano, "Estimation of LWR Spent Fuel Composition, JAERI-Research 99-004, (1999); (2) Leppänen, J., et al. (2015) "The Serpent Monte Carlo code: Status, development and applications in 2013." Ann. Nucl. Energy, 82 (2015) 142-150; (3) Jeremy Lloyd Conlin, et al., "Release of ENDF/B-VIII.O-Based Ace Data Files," LA-UR-18-24034, May 23,2018.

700MWt炉心のTRU臨界濃度の評価 - 形状と評価方法-

解析幾何形状:

プラントイメージ(図-1)で配管を 省略した解析モデル(図-2)を使用し た。

TRU**臨界濃度の評価方法**

- 燃料が1次系を循環する効果を無視し、 k_{eff}=1.0を臨界とする。
- 2 TRU濃度を仮定して原子数密度を求め、 SERPENT2でk_{eff}が1.0になるまで濃度を 変更して繰り返し計算を行う。



図-1 プラントイメージ



図-2 解析モデル

700MWt炉心の臨界富化度の評価 - 結果 -

(1) 現行設計の700MWt炉心(出力密度72.2W/cc)では、
米国の核データライブラリを用いた場合、臨界TRU
濃度は7.49mol%となった。

(2) 核データライブラリ間の実効増倍率の差は大きく、この 原因となる³⁵Cl(n, p) 反応断面積の測定と評価が必要で ある⁽⁴⁾。

核データライブラリ	$K_{eff}(7.49 \text{mol}\% \text{TRU})$	$\Delta K(\%)$
ENDF/B-VIII.0 (米)	0.99947 ± 0.00016	0.0(基準)
JEFF-3.3(欧)	1.00215 ± 0.00015	+0.27
JENDL-4.0 (日本)	0.98795 ± 0.00015	-1.15
JENDL-5.0 (日本)	1.02504 ± 0.00015	+2.56

表-1 実効増倍率の比較

6

(4) 田原、稲倉、千葉, "塩化物を用いた溶融塩高速炉の炉心特性と35Cl核断面積の影響," 2021日本原子力学会秋の大会, 2l16.

50MWt炉心のTRU臨界濃度の評価 - 形状と評価方法-

炉心幾何形状:

TRU濃度14~20mol%の燃料を持つ反射体 付き円筒炉心(図-3)とし、炉心の大きさ は最小臨界炉心とした。



最小臨界炉心の決定方法 ① TRU**濃度に対する燃料の材料バックリングを決定する**^(5,6)。

 $B_m^2 = \left(\frac{\pi}{R_{vac}^{sph} + d}\right)^2 = \left(\frac{\pi}{\tilde{R}_{vac}^{sph}}\right)^2 \qquad d \cong 0.71 \times \frac{\Sigma_t}{\Sigma_s \Sigma_{tr}} \qquad vac: \, \underline{\exists} \, \underline{\mathfrak{D}}, \, sph: \, \underline{\mathfrak{R}}$

 材料バックリングに対応する裸の円筒原子炉の 最小臨界寸法を決定する(Lagrangeの未定乗数法)⁽⁷⁾。

$$\tilde{H}_{vac} = \pi \sqrt{\frac{3}{B_m^2}} = \sqrt{3}\tilde{R}_{vac}^{sph} \qquad \tilde{R}_{vac} = \nu_0 \sqrt{\frac{3}{2B_m^2}} = \frac{\nu_0}{\pi} \sqrt{\frac{3}{2}} \cdot \tilde{R}_{vac}^{sph}$$

③反射体を付けて臨界寸法を決定する。

(5) 小林啓祐、原子炉物理;(6) A.M. Weinberg, E.P. Wigner, The Physical Theory of Neutron Chain Reactors; (7) グラストン, エドランド、³ 原子炉の理論

50MWt炉心の最小臨界炉心の評価 - 結果 -



図-4 50MWt 炉心の最小臨界炉心寸法とTRU濃度

○ 50MWt炉心ではTRU濃度14~20mol%の範囲で寸法、出力 密度の観点から妥当な炉心が構築できることが確認 された。

結論

[I] 700MWt**炉心**

- ① ENDF/B-VIII.0を用いた場合臨界TRU濃度は7.49mol%であった。
- ② JENDL-5を用いた場合、 k_{eff} に2.56% Δ kの差が表れた。
- ③ この大きな差の原因は、³⁵Clの(n, p)反応にあるため、断面積 の測定と評価(共分散行列を含む)が望まれる。

[II] 50MWt**炉心**

- ① TRU濃度14~20mol%の燃料に対し最小臨界炉心寸法を決定した。
- ② TRU濃度14~20mol%の範囲で寸法、出力密度の観点から妥当な

炉心が構築できることが確認された。

③今後、供給燃料濃度の妥当性の検討が望まれる。

本研究は、経済産業省の令和4年度「社会的要請に応える革新的原子力技術開発支援事業」の一環とし て、原子力研究開発機構から委託を受けて実施したものである。

今後望まれる検討事項

検討事項案

- ① Cl³⁵の反応断面測定のための測定方法の検討。
- ② Cl³⁵の反応断面積評価のための臨界実験方法の検討。
- ③ 起動・停止・定常・負荷変動を含めた運転方法と制御方法の検討 [燃料供給方法、燃料再処理および熱流動解析を含む]

将来的検討事項

- 核的には基本的に問題ないという実証を行う。
- ① Cl³⁵の反応断面積の測定と理論的評価。
- ② 臨界実験によるCl³⁵の断面積評価の妥当性検証。
- ③ 溶融塩燃料のサンプルの照射試験と照射後試験による燃焼 特性の実証。